

РАЗЯСНЕНИЕ № 1

КЪМ ОБЯВА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ:
„ДОСТАВКА НА ДВУСТРАННО КАШИРАН ДРЕНАЖЕН ГЕОКОМПОЗИТ“

Относно: *Отговор на запитване по публикуваната обява за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на двустранно каширан дренажен геокомпозит“*

Въпрос № 1: Дренажните геокомпозити са полимерни материали, които имат очаквана дълготрайност в почвата минимум 25 години. В тази връзка, ако материалът не е вложен и използван очакваната дълготрайност ще надвишава този педиод и с оглед на срока на договора от 12 месеца условието по чл. 1 ал. 3 от проектодоговора ще бъде винаги спазено при наличието на горните предпоставки. Във връзка чл. 1 ал. 3 от проектодоговора в документацията, моля да дефинирате „Срок за съхранение на продукта“.

Отговор № 1: Срокът за съхранение на „дренажния геокомпозит“ се определя от завода производител.

Въпрос № 2: Каква е приблизителната очаквана средна стойност в м² на една доставка в рамките на 12 месечния период за срока на валидност на договора?

Отговор № 2: Всяка доставка е в количество и на стойност, които се преценяват от Възложителя, съобразно изпълнението на производствения график.

Въпрос № 3: Допуска ли се участникът да представи подробно описание и снимков материал на дренажния геокомпозит при подаване на офертата, а мостра преди подписване на договора?

Отговор № 3: Да.

Въпрос № 4: Относно техническата спецификация, моля да посочите как следва да се отнася устойчивостта на динамично перфориране и устойчивостта на статично пробиване – за геотекстила или за целия дренажен геокомпозит.

Отговор № 4: Техническата спецификации е за „дренажен геокомпозит двустранно каширан с геотекстил“.

Въпрос № 5: При какъв хидравличен градиент и натоварване следва да се постигне изискваният капацитет на водопреминаване в равнината?

Отговор № 5: Показателят „Капацитет на водопреминаване в равнината“ се определя от фирмата производител при $i=1$, $P=20$ kPa и повърхност мека/твърда.

Въпрос № 6: Как следва да се счита посочената стойност за размер на отвора O90 – като минимална или максимално допустима?

Отговор № 6: Участникът спазва заложените в техническите спецификации изисквания „90µm +/- 27µm“.

Въпрос № 7: Какъв е допустимият толеранс при якостта на опън, устойчивостта на статично перфориране и водопропускливостта?

Отговор № 7: Заложените стойности са минимални.

Въпрос № 8: При дренажни геокомпозитни материали с водонепропускливо ядро нуждата от геотекстил от долната страна на дренажния геокомпозит отпада, поради елиминиране на възможността почвени частици да навлязат в ядрото и да го запушат. Допуска ли Възложителят едностранно каширан с геотекстил дренажен геокомпозит при условие, че дренажното ядро на материала е водонепропускливои всички параметри в таблицата приложена в техническата спецификация са спазени?

Отговор № 8: Не. Участникът спазва заложените в техническите спецификации изисквания.

С уважение,
Джоанна Димитрова
Управител

